



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52; e-mail: kamgrn@mail.ru

(указывается адрес, места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 26/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кольванская средняя общеобразовательная школа» в лице директора Иценко Елены Викторовны

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 26 от 26 января 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» час. «00» мин. 18 февраля 2021 г по «14» час. «00» мин. 18 февраля 2021 г., общей продолжительностью 1 рабочий день/ 4 часа, государственным инспектором г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кузьминым Денисом Вадимовичем проведена проверка зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кольванская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Алтайский край, Павловский район, с. Кольванское, ул. Гагарина, 34, Алтайский край, Павловский район, п. Молодежный, ул. Школьная, 10.

совместно с: директором Иценко Еленой Викторовной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты (средняя школа) в спортивном зале, в подсобном помещении столовой не смонтирована автоматическая установка пожарной сигнализации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 : п. А.10, табл. А.3	19.07.2021	
2	На объекте защиты (средняя школа) на лестничных клетках отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171 : п. 4.2.7	19.07.2021	
3	На объекте защиты (средняя школа) предел огнестойкости заполнения чердачного люка не соответствует пределу огнестойкости противопожарной преграды	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 288 : п. 4.17	19.07.2021	
4	На объекте защиты (средняя школа) в актовом зале стены покрытие стен имеет класс пожарной опасности более чем КМ 1	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: таблица 29	19.07.2021	
5	На объекте защиты (начальная школа) ответственное лицо за пожарную безопасность не прошло обучение пожарно-техническому ми-	Приказ МЧС РФ "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" от 12.12.2007 года N 645 : п. 32; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постанов-	19.07.2021	

	нимуму	лением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 3		
6	На объекте защиты (начальная школа) к эксплуатации котельной допущены лица, не прошедшие специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п/п а) п. 79	19.07.2021	
7	На объекте защиты (начальная школа) допущена эксплуатация котельной установки, работающей на твердом топливе, дымовая труба которой не оборудована искрогасителем	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п/п з) п. 79	19.07.2021	
8	На объекте допущена эксплуатация дымовой трубы, устье которой не защищено от атмосферных осадков зонтом, дефлектором или другой насадкой, не препятствующей свободному выходу дыма	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", утвержденный приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116 : п. 5.12	19.07.2021	
9	На объекте защиты (начальная школа) зола и шлак, выгораемые из топки печи, не удаляются в специально отведенное для них место	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 81	19.07.2021	
10	На объекте защиты (средняя школа, начальная школа) пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 7	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 410	19.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кузьмин Денис Вадимович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор Иценко Елена Викторовна
(должность, фамилия, имя, отчество)

«18» февраля 2021 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-(385-2)-65-82-19.

